

Иренин

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.СЛ84.Н00425

Срок действия с 01.04.2011 по 01.04.2014

№ 0415750

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11СЛ84

Строительных материалов, изделий и конструкций «НВ-Стройсертификация»
Россия, 140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п.Красково, ул. К.Маркса, 117;
телефон (499) 501-19-49, факс (495) 557-30-88

ПРОДУКЦИЯ

Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный,
размера 1НФ, марки по прочности М150, класса
средней плотности 1,2, марки по морозостойкости F100
Выпускается по ГОСТ 530-2007

код ОК 005 (ОКП):

57 4121

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 530-2007

код ТН ВЭД России:

6904 10 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Винербергер Кирпич»

РФ, 601025, Владимирская обл., Киржачский район, дер. Кипрево, Кирпичный завод
ИНН 5072000915 Тел. +7(495)981-95-20; факс +7(495)981-95-21

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «Винербергер Кирпич»

НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 2-2 (с прил.1) от 30.03.2011 г.,
проведенных ИЛ «НВ-Стройиспытания» (рег. № РОСС.RU.0001.21СА07 от 16.03.2009 г.);
Санитарно-эпидемиологического заключения № 33.ВЛ.02.570.П.000560.06.08 от 18.06.2008,
выданного УФС в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Владимирской области.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификация проведена по схеме 3



Руководитель органа

подпись

Четников Ю.Ю.

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Савелин Н.А.

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

Испытательный центр (лаборатория)

ИЛ "НВ-Стройиспытания"

наименование испытательного центра (лаборатории)

ООО "ВНИИСТРОМ-НВ"

наименование юридического лица

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21CA07

Действителен до « 12 » марта 2012 г.

ПРОТОКОЛ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2-2

« 30 » марта 2011 г.

Основание для проведения испытаний решение № 2-2 от 28.02.2011 г.

№, дата решения по заявлению на проведение сертификации,

ОС «НВ-Стройсертификация» договор № 23Р-1 от 28.02.2011 г.

наименование органа по сертификации: №, дата договора испытательного центра (лаборатории) с органом по сертификации

Наименование продукции кирпич керамический лицевой пустотелый размера 1НФ, марки по прочности М150, класса средней плотности 1,2, марки по морозостойкости F100, Код ТН ВЭД 6904 10 000 0, Код ОКП 57 4121

наименование, код ОКП и/или ОКДП

Изготовитель продукции

ООО «Винербергер Кирпич»;

601025, Владимирская обл., Киржачский р-н, дер. Кипрево, Кирпичный завод

наименование, адрес

Сведения об испытанных образцах 35 шт.

количество, масса, упаковочные единицы, номер партии изготовителя

Регистрационные данные испытательного центра (лаборатории) 10.23(26-60)Р

Методика испытания ГОСТ 530-2007; ГОСТ 7025-91; ГОСТ 8462-85

наименование и обозначение документов

Дата испытания февраль – март 2011

Результаты сертификационных испытаний приведены в прилагаемых приложениях №1

(номера приложений)

на 2 страницах

и количество листов в них)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Испытанные образцы кирпича керамического лицевого пустотелого размера 1НФ, марки по прочности М150, класса средней плотности 1,2, марки по морозостойкости F100, Код ТН ВЭД 6904 10 000 0, Код ОКП 57 4121 соответствуют


(продукция соответствует или не соответствует требованиям нормативного документа,

требованиям ГОСТ 530-2007 «Кирпич и камень керамические. Технические условия»

на соответствие которому проводились сертификационные испытания)

Руководитель испытательного центра (лаборатории)

М.П. ВНИИСТРОМ-НВ


подпись

Н.П.Кордюков

инициалы, фамилия



17	Ширина щелевидных пустот	мм	ГОСТ 530-2007, п. 4.2.3	Не более 16	ГОСТ 530-2007, п. 7.3	15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 15, 16, 16, 15, 16, 16, 16, 15, 15, 16, 15, 16, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15	Соответствует НД
18	Наличие высолов		ГОСТ 530-2007, п. 5.2.3	Не допускаются	ГОСТ 530-2007 п. 7.7	На образцах 1-35 - отсутствуют	Соответствует НД

Испытания провели:

Инженер

Техник




Э.А.Митраков

Н.Н. Сорокина