



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

НСОПБ.RU.PR055.H.00014

№ \_\_\_\_\_  
 (номер сертификата соответствия)

**007986**

(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

ЗАО «Элгид-ЗСИ». Адрес: 140413, Московская обл., г. Коломна, Пирочинское шоссе, д. 25. ОГРН 1055003914492. Тел.: (496) 619-27-33, факс: (496) 619-27-33

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ЗАО «Элгид-ЗСИ». Адрес: 140413, Московская обл., г. Коломна, Пирочинское шоссе, д. 25. ОГРН 1055003914492. Тел.: (496) 619-27-33, факс: (496) 619-27-33

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности", 141300, Московская область г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. 771-7472, факс 771-7473, ОГРН: 1085038002906. Свидетельство об уполномочивании № СДСПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.055/2 выдано 28.12.2010г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Ограждающая несущая конструкция (стена) из блоков EL-Blok из конструкционно-теплоизоляционного газобетона автоклавного твердения (марка по плотности не ниже D400, класс прочности на сжатие не ниже B2,0) по ГОСТ 31360-2007, толщиной не менее 300 мм  
 Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)

57 4140

код ТН ВЭД России

6810 11 900 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Предел огнестойкости REI 240 по ГОСТ30247.1 при равномерно распределенной нагрузке 3,3 т/п.м (без учета собственного веса); класс пожарной опасности K0(45) по ГОСТ 30403

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

(наименование и местонахождение лаборатории)

Протоколы сертификационных испытаний № 251-С от 05.11.2012 г., № 252-С от 05.11.2012 г., ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № СДСПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.052/2 выдано 28.12.2010 г.

Акт о результатах анализа состояния производства № 0043-АП/Дб от 17.08.2012 г. ОС "ТПБ СЕРТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № СДСПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.055/2 выдано 28.12.2010 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества № РОСС RU.ФК59.K00025 на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 от 08.11.2011 г.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 09.11.2012 по 08.11.2015



Руководитель  
 (заместитель руководителя  
 органа по сертификации)  
 (подпись, инициалы, фамилия)

Г.В. Чернецов

Эксперт (эксперты)  
 (подпись, инициалы, фамилия)

Д.А. Капранов